

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь

(место составления акта)

“ 14 ” августа 20 19 г.

(дата составления акта)

12.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 134

По адресу/адресам: г. Тверь; ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1, ул. 2-я Грибоедова, д. 20/2, Петербургское шоссе, д. 51, к. 5, Петербургское шоссе, д. 51, к. 5а, ул. Паши Савельевой, д. 17

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора тверской области по пожарному надзору Евсева Д.А. от 06.08.19 г. № 134

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова» (далее ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” 08 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 14 ” 08 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Гудкова Г.А. 06.08.19 в 14.30

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **нет**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, заместитель
начальника отделения ОНД и ПР по г. Твери Пааль Олег Андреевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Гудкова Г.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание ОНД и ПР по г. Твери № 246/1/103 от 01.10.18 года выполнено не в полном объеме. Не выполнены пункты 1,3,6,7,11,15,18,19,20,22,23,24,25,26, срок исполнения которых истек 01.08.19 года.

Учебный корпус № 1

Помещения второго этажа (части здания над фая и столовой) не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.3; СП 3.13130.2009 таб. 1,2;

Отделка стен коридора второго этажа, выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели).

Основание: ФЗ 123 от 22.07.2008 года, ст. 4, ч. 3, ст. 6; ст. 134, таб.3, 28; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2;

Система оповещения людей при пожаре находится в ручном режиме (отсутствует блок включения системы оповещения людей при пожаре при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации)

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 84 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009; п. 62 ППР в РФ

Мастерские учебного корпуса № 1

Помещения по ремонту и обслуживанию техники не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.3; СП 3.13130.2009 таб. 1,2;

Общежитие ул. 2-я Грибоедова д. 20

Система оповещения людей при пожаре находится в ручном режиме (отсутствует блок включения системы оповещения людей при пожаре при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации)

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 84 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009; п. 62 ППР в РФ

Учебный корпус № 2

Помещения второго этажа (части здания над мастерскими), а также автомобильные боксы не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.3; СП 3.13130.2009 таб. 1,2;

Система оповещения людей при пожаре находится в ручном режиме (отсутствует блок включения системы оповещения людей при пожаре при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации)

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 84 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009; п. 62 ППР в РФ

Отделка стен холла 1 го этажа, выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели).

Основание: ФЗ 123 от 22.07.2008 года, ст. 4, ч. 3, ст. 6; ст. 134, таб.3, 28; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2;

Не проведено испытание качества огнезащитной обработке деревянных конструкций планшета сцены в актовом зале.

Основание: п. 21 ППР в РФ

Общежитие ул. П. Савельевой, д. 17

В здании отсутствует система автоматической пожарной сигнализации

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.1;

В здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.

Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009;

Система внутреннего противопожарного водопровода находится в неисправном состоянии

Основание п. 55 ППР в РФ

Электропроводка здания находится в аварийном состоянии и требует замены (допускается соединение эл проводов «вкрутку», обустройство временной проводки)

Основание: п. 42 ППР в РФ

Демонтированы двери отделяющие коридор 1-го этажа от лестничных клеток, (двери 2,3,4,5 этажей требуют замены).

Основание: ФЗ 123 от 22.07.2008 года, ст. 4, ч. 3, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; ППР в РФ п. 37.1, 62;

Данные нарушения, выразившиеся в неисполнении пунктов предписания, допущены должностным лицом, директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова» Гудковой Г.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание ОНД и ПР по г. Твери

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Твери

Пааль О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Тверской колледж имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова» Гудкова Г.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14.08.2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)