

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 32-19-21, E-mail:ugps@tv.com.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, тел. 66-68-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 134/1/71**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Тверской колледж имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова»

(ГБПОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова»)

Директору ГБПОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Гудковой Г.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Евсеева Д.А. от 06.08.19 г. № 134 ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч.00 мин. «13» августа 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «14» августа 2019 г.

(наименование органа ГПН)

проведена внеплановая проверка:

Заместителем главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по г. Твери Паалем Олегом Андреевичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

здания, помещений и территории ГБПОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова», расположенных по адресам: г. Тверь: ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1, ул. 2-я Грибоедова, д. 20/2, петербургское шоссе, д. 51, к. 5, Петербургское шоссе, д. 51, к. 5а, ул. Паши Савельевой, д. 17

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБПОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Гудковой Г.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Учебный корпус № 1				
1.	<i>Помещения второго этажа (части здания над фаяе и столовой) не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.3; СП 3.13130.2009 таб. 1,2;</i>	До 01.07.20 г.	
2.	<i>Отделка стен коридора второго этажа, выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели).</i>	<i>Основание: ФЗ 123 от 22.07.2008 года, ст. 4, ч. 3, ст. 6; ст. 134, таб.3, 28; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2;</i>	До 01.07.20 г.	



	<i>Система оповещения людей при пожаре находится в ручном режиме (отсутствует блок включения системы оповещения людей при пожаре при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации)</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 84 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009; п. 62 ППР в РФ</i>	До 01.07.20 г.	
<b>Мастерские учебного корпуса № 1</b>				
4.	<i>Помещения по ремонту и обслуживанию техники не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.3; СП 3.13130.2009 таб. 1.2;</i>	До 01.07.20 г.	
<b>Общежитие ул. 2-я Грибоедова д. 20</b>				
5.	<i>Система оповещения людей при пожаре находится в ручном режиме (отсутствует блок включения системы оповещения людей при пожаре при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации)</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 84 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009; п. 62 ППР в РФ</i>	До 01.07.20 г.	
<b>Учебный корпус № 2</b>				
6.	<i>Помещения второго этажа (части здания над мастерскими), а также автомобильные боксы не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.3; СП 3.13130.2009 таб. 1.2;</i>	До 01.07.20 г.	
7.	<i>Система оповещения людей при пожаре находится в ручном режиме (отсутствует блок включения системы оповещения людей при пожаре при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации)</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 84 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009; п. 62 ППР в РФ</i>	До 01.07.20 г.	
8.	<i>Отделка стен холла 1 го этажа, выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели).</i>	<i>Основание: ФЗ 123 от 22.07.2008 года, ст. 4, ч. 3, ст. 6; ст. 134, таб.3, 28; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2;</i>	До 01.07.20 г.	
9.	<i>Не проведено испытание качества огнезащитной обработке деревянных конструкций планшета сцены в актовом зале.</i>	<i>Основание: п. 21 ППР в РФ</i>	До 01.07.20 г.	
<b>Общежитие ул. П. Савельевой, д. 17</b>				
10.	<i>В здании отсутствует система автоматической пожарной сигнализации</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 5.13130.2009 таб. А.1;</i>	До 01.07.20 г.	
11.	<i>В здании отсутствует система оповещения людей при пожаре.</i>	<i>Основание: ФЗ 123 ст. 4, ст. 6 от 22.07.2008 года; СП 3.13130.2009;</i>	До 01.07.20 г.	
12.	<i>Система внутреннего противопожарного водопровода находится в неисправном состоянии</i>	<i>Основание п. 55 ППР в РФ</i>	До 01.07.20 г.	
13.	<i>Электропроводка здания находится в аварийном состоянии и требует замены (допускается соединение эл проводов «вскрутку», обустройство временной проводки)</i>	<i>Основание: п. 42 ППР в РФ</i>	До 01.07.20 г.	
14.	<i>Демонтированы двери отделяющие коридор 1-го этажа от лестничных клеток, (двери 2,3,4,5 этажей требуют замены).</i>	<i>Основание: ФЗ 123 от 22.07.2008 года, ст. 4, ч. 3, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; ППР в РФ п. 37.1, 62;</i>	До 01.07.20 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Твери  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"14" августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова» Гудкова Г.А.

\_\_\_\_\_ (подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"14" августа 2019 г.