

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 135 / 1 / 63

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Тверской  
колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова»

(далее – ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова»)

Директору ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Гудковой Галине Александровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты  
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской  
области по пожарному надзору, заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской  
области А.А. Евдокимова

от “ 02 ” июля 20 20 года № 135, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. “ 24 ” 07 20 20 по

15 ч 00 мин. “ 04 ” 08 20 20 проведена внеплановая проверка:

- Ильиной Дарьей Павловной, государственным инспектором по г. Твери по пожарному надзору,  
инспектором ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области,  
зданий и помещений ГБП ОУ Тверской колледж им. П.А. Кайкова», расположенного по адресам:  
170026, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1; 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 51, к.5.;  
170036, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 17.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа  
местного самоуправления)

совместно с директором ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Гудковой Галиной  
Александровной, ИО директора ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова» Петровой Любовью  
Анатольевной, ответственным за обеспечение ПБ Комаровым Вадимом Олеговичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной  
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--



1	2	3	4	5
Нарушения в здании учебного корпуса №1 по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1				
1.	<p><u>Вид нарушения:</u> помещение второго этажа (части здания над фойе и столовой) не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> дооборудовать помещения второго этажа (части здания над фойе и столовой) не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.</p>	<p><u>Основание:</u> ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009); табл. 1,2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)</p>	до 26.07.2021	
2.	<p><u>Вид нарушения:</u> отделка стен коридора второго этажа выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели).</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> не допустить выполнения отделки стен коридора второго этажа выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели).</p>	<p><u>Основание:</u> ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 134, табл. 3, табл. 28 ФЗ-123; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)</p>	до 26.07.2021	
3.	<p><u>Вид нарушения:</u> система оповещения людей при пожаре (далее - СОУЭ) находится в ручном режиме (отсутствует блок включения СОУЭ при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС))</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> обеспечить работу системы оповещения людей при пожаре в автоматическом режиме</p>	<p><u>Основание:</u> ч. 3 ст. 4, ст. 84 ФЗ-123; СП 3.13130.2009: п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР 390)</p>	до 26.07.2021	
Нарушения в мастерских учебного корпуса №1 по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1				



<p>4. <u>Вид нарушения:</u> помещения по ремонту и обслуживанию техники не оборудованы АПС и СОУЭ <u>Мероприятия по устранению:</u> Оборудовать помещения по ремонту и обслуживанию техники не оборудованы АПС и СОУЭ</p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; прил. А СП 5.13130.2009; табл. 1,2 СП 3.13130.2009</p>	<p>до 26.07.2021</p>	
<p>Нарушения в общежитии по адресу: г. Тверь, 2-я Грибоедова, д. 20/1</p>			
<p>5. <u>Вид нарушения:</u> СОУЭ находится в ручном режиме (отсутствует блок включения СОУЭ при срабатывании) <u>Мероприятия по устранению:</u> обеспечить работу системы оповещения людей при пожаре в автоматическом режиме</p>	<p>Основание: . 3 ст. 4, ст. 84 ФЗ-123; СП 3.13130.2009; п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР 390)</p>	<p>до 26.07.2021</p>	
<p>Нарушения в здании учебного корпуса №2 по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 50, к. 5</p>			
<p>6. <u>Вид нарушения:</u> помещения второго этажа (части здания над мастерскими), а также автомобильные боксы не оборудованы АПС и СОУЭ <u>Мероприятия по устранению:</u> Оборудовать помещения второго этажа (части здания над мастерскими), а также автомобильные боксы не оборудованы АПС и СОУЭ</p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; прил. А СП 5.13130.2009; табл. 1,2 СП 3.13130.2009</p>	<p>до 26.07.2021</p>	
<p>7. <u>Вид нарушения:</u> СОУЭ находится в ручном режиме (отсутствует блок включения СОУЭ при срабатывании АПС) <u>Мероприятия по устранению:</u> обеспечить работу системы оповещения людей при пожаре в автоматическом режиме</p>	<p>Основание: ст. 4, ст. 84 ФЗ-123; СП 3.13130.2009: п. 62 ППР 390)</p>	<p>до 26.07.2021</p>	
<p>8. <u>Вид нарушения:</u> отделка стен коридора второго этажа выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели) <u>Мероприятия по устранению:</u> не допустить выполнения отделки стен коридора второго этажа выполнена из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности (ПВХ панели)</p>	<p>Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 134, табл. 3, табл. 28 ФЗ-123; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009</p>	<p>до 26.07.2021</p>	



9.	<u>Вид нарушения:</u> не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций планшета сцены в актовом зале <u>Мероприятия по устранению:</u> Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций планшета сцены в актовом зале	Основание: п. 21 ППР 390	до 26.07.2021	
Нарушения в общежитии по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, 17				
10.	<u>Вид нарушения:</u> В здании отсутствует АПС <u>Мероприятия по устранению:</u> Оборудовать здание АПС	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; прил. А СП 5.13130.2009	до 26.07.2021	
11.	<u>Вид нарушения:</u> в здании отсутствует СОУЭ <u>Мероприятия по устранению:</u> Оборудовать здание СОУЭ	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; СП 3.13130.2009	до 26.07.2021	
12.	<u>Вид нарушения:</u> система внутреннего пожарного водопровода находится в неисправном состоянии <u>Мероприятия по устранению:</u> обеспечить исправное состояние системы внутреннего пожарного водопровода	Основание: п. 55 ППР 390	до 26.07.2021	
13.	<u>Вид нарушения:</u> электропроводка здания находится в аварийном состоянии и требует замены. (Допускаются «скрутки» и временные проводки) <u>Мероприятия по устранению:</u> Не допускать «скрутки» и временной проводки, не допускать использования электропроводки в аварийном состоянии	Основание: п. 42 ППР 390	до 26.07.2021	
14.	<u>Вид нарушения:</u> демонтированы двери, отделяющие коридор 1-го этажа от лестничных клеток (двери 2, 3, 4, 5 этажей требуют замены). <u>Мероприятия по устранению:</u> не допускать демонтажа дверей, отделяющих коридор 1-го этажа от лестничных клеток	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 37.1, п. 62 ППР 390.	до 26.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Твери

Д.П. Ильина

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 04 " 08 20 20



Предписание для исполнения получил:



Директор ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. Кайкова»  
Гудкова Г.А

(должность, фамилия, инициалы)

" 04 " 08 20 20

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.